

1 Zweck des Dokumentes

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Updatevorgang auf die Systemversion 60.0.0

2 Update von mehreren Modulen im Verbund ab 51.x.x


Beim Update der Systemversion an Modulen im Verbund muss die Updatedatei nur an den Konfigurationmaster gesendet werden

Wir empfehlen den **Einsatz der Systemversion 51.x.x vor dem Update auf die 60.0.0** für die automatische Verteilung der Systemversion auf die Module

Alle Konfigurationsslaves holen sich die Systemversion nach der erfolgreichen Installation am Konfigurationmaster selbstständig ab und führen dies automatisch innerhalb 15 Minuten nach dem Master durch

Es muss kein Upload des Updates an die Slave Module durchgeführt werden

Updatevorgang abschließen




1. Nach Abschluss der Updatevorgangs startet das System automatisch neu
Die Aktualisierung der Hintergrundprozesse kann **bis zu 5 Minuten dauern**, und der Startbalken auch optisch einfrieren

**Während dieses Vorgangs darf keinesfalls ein Poweroff erfolgen
Ein Poweroff kann das Prozessormodul irreparabel beschädigen**

Erst nach diesen 5 Minuten darf das System über Power Off neugestartet werden

Bei Fragen ggf. unserem Herstellersupport kontaktieren



Eventuelle Fehhfunktionen am System die aus einer Nichtbeachtung dieser Informationen entstehen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen